

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

Artikel 19 verordening voor de Rondetafelgesprekken

Onderwerp: 4.1 Vaststellen TAM-Omgevingsplan Woningbouw Bikkeldam Horssen		
Indiener: Paul Groenen Fractie: Dorpslijst Horssen		
Waarom worden deze vragen gesteld (artikel 19, lid 3 RTG)? We hebben als fractie nog vragen over de waterhuishoudkundig plan. In de huidige situatie is er sprake van wateroverlast in de aanliggende percelen. Wij zijn benieuwd of de aanpak van deze overlast, zoals besproken in de informatiebijeenkomsten, in de plannen is meegenomen.		
NR	FORMULERING VRAAG <i>Datum ingekomen:</i>	ANTWOORD VRAAG <i>Datum antwoord:</i>
1	<i>Is er een verslag gemaakt van de participatie bijeenkomsten? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?</i>	Opgenomen in paragraaf 7.1 van de TAM: De omgeving is, rekening houdend met de participatiewijzer, op de hoogte gesteld van het plan. Een verslag van de informatieavond is opgenomen in de gebiedsvisie (zie bijlage 1 bij de motivering). Hierin is tevens aangegeven welke vervolgstappen zijn ondernomen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst.
2	<i>Wij kunnen in de stukken niet terugvinden in hoeverre er rekening is gehouden met de huidige wateroverlast bij de omliggende percelen. Is deze overlast bekend bij het college? En zo ja, hoe is het oplossen van de huidige problemen in dit plan meegenomen?</i>	<i>Er is afstemming inzake het onderdeel water met de interne collega's alsmede met het waterschap.</i> <i>Zoals in paragraaf 4.9 van de TAM is aangegeven is er een stresstest uitgevoerd. Deze is opgenomen in het Waterhuishoudkundig plan, zie bijlage 13 bij de motivering.</i> <i>In de toelichting is opgenomen: Uit de uitgevoerde stresstest blijkt dat in de huidige situatie, met name in het centrale deel en aan de randen van het plangebied, lokaal wateroverlast kan optreden. Deze overlast wordt deels veroorzaakt doordat de bestaande watergangen beperkt of niet kunnen afwateren op de primaire (A) watergang. Daarnaast is in een deel van de zuidoostelijke</i>



VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

		hoek puin gestort, wat de waterafvoer belemmert. Door verbreding, opschoning een koppeling van de tertiaire watergang aan de oostzijde zal de afwatering vanuit het plangebied verbeteren. Hiermee wordt tevens het risico op wateroverlast voor de aangrenzende percelen aan de Middelwaard verkleind. Een bestaande tertiaire watergang wordt binnen het plangebied één-op-één gecompenseerd en gekoppeld aan de primaire watergang. Afbeelding 6 van bijlage 13 geeft inzicht in de kans op wateroverlast door hevige neerslag op basis van de gegevens van de klimaateffectatlas. In paragraaf 4.3 van bijlage 13 wordt hier verder op ingegaan. Daarin is opgenomen: In de huidige situatie ontstaat, zoals weergegeven in §2.7, wateroverlast op het oostelijke deel van het plangebied. Naar verwachting zal door het ophogen van het maaiveld en het verleggen van de watergang de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse verbeteren en het risico op wateroverlast worden verkleind door een betere afwatering vanuit het gebied en aangrenzende percelen.

Afspraken

Technische vragen	Indienen - ingevulde format mailen naar griffie@druten.nl - uiterlijk dinsdag 09.00 uur in de week RTG voor voorstellen op de agenda RTG. Overige technische vragen: geen termijn.
Technische vragen	Afdoening - door organisatie (i.o.m. portefeuillehouder) - zo spoedig mogelijk - bij vragen RTG in principe woensdagmiddag 16.00 uur. Bij uitzondering donderdagmiddag 14.00 uur.

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN